

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление МЧС России по Кировской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малмыжского района
612920, Кировская обл., г. Малмыж, ул. Свободы, 28, тел. 2-14-01

Предписание № 92/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Савали Малмыжского района Кировской области

Директору МКОУ СОШ с. Савали Ахметшиной Ф.Т.

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Малмыжского района Копылова А.А. 05.12.2019 № 92, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. 09.12.2019 г.; с 08 ч 00 мин. до 10 ч 00 мин. 10.12.2019 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНДПР Малмыжского района лейтенантом внутренней службы Салиховым Д.Р., здание МКОУ СОШ с. Савали 1 адресу: 612940, Кировская область, Малмыжский район, с. Савали, ул. Октябрьская, д. 7 совместно с директором МКОУ СОШ с. Савали Ахметшиной Ф.Т.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Здание школы, с. Савали ул. Октябрьская д. 79 (этажность: 2, основание: оперативное управление, год ввода в эксплуатацию: 1964)				
1.	Задержка прохождения GSM от автоматической пожарной сигнализации школы на пульт 21 пожарной части ФГКУ «2 отряд ФПС по Кировской области» превысила 20 секунд	ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.2.3 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»	01.09.2020	
2.	Согласно протоколу №3168-О «Испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций» от 31.05.2019 года, в здании II степени огнестойкости с чердачным покрытием стропила и обрешетка, выполненные из горючих материалов, не соответствует предъявляемым требованиям	ч. 1 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5. СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР Малмыжского района
лейтенант внутренней службы Салихов Д.Р.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МКОУ СОШ с. Савали
Малмыжского района Кировской области Ахметшина Ф.Т.

(подпись)

10 декабря 2019 г.